

Спосіб контролю теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача і вимірюють параметри його вихідного сигналу. Через терморезистивний чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача пропускають електричний струм, який описується функцією Хевісайда із апіорі заданою величиною, в два апіорі задані моменти часу вимірюють швидкість зміни вихідного сигналу теплового пожежного сповіщувача.